

TIRO

 <p>EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. Pura Energía Boyacense</p>	VERIFICACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN DE USO FINAL			CÓDIGO:	FT - ES - 05
				VERSIÓN:	02
				VIGENCIA:	01/12/2016
				PÁGINA:	1 DE 2
Nombre del Proyecto:				Responsable de la Instalación:	
Propietario:				Matrícula Profesional:	
ITEM	ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN	CUMPLE			COMENTARIOS
		SI	NO	N.A.	
1	Declaración de cumplimiento de RETIE del Constructor y Propietario				
PLANOS					
1	Verifique existencia de planos, esquemas y señales (convenciones, escala, dimensiones reales).				
EN LA INSTALACION					
1	Verifique si hay accesibilidad a todos los dispositivos de protección				
2	Verifique si existe continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales.				
3	Verifique las distancias de seguridad.				
4	Verifique el funcionamiento del corte automático de la alimentación.				
5	Verifique si hay identificación de todos los circuitos.				

RETIRO

 <p>EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. Pura Energía Boyacense</p>	VERIFICACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN DE USO FINAL			CÓDIGO:	FT - ES - 05
				VERSIÓN:	02
				VIGENCIA:	01/12/2016
				PÁGINA:	2 DE 2
ITEM	ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN	CUMPLE			COMENTARIOS
		SI	NO	N.A.	
6	Verifique si están identificados correctamente los conductores de acuerdo con el nivel de tensión.				
7	Verifique la adecuada selección de los dispositivos de protección contra sobrecorrientes.				
8	Verifique la adecuada selección de los conductores.				
9	Verifique la protección contra electrocución por contacto directo.				
10	Verifique la protección contra electrocución por contacto indirecto.				
11	Verifique que cumpla norma RETIE vigente (caja de inspección, etc.)				
12	Verifique el uso de materiales certificados.				
FECHA:		REVISOR EBSA.			PERSONA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN.
DD	MM	AA			
Este documento y su contenido es propiedad intelectual de la Empresa de Energía de Boyacá S.A:ESP. - EBSA. se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización escrita, de acuerdo al proceso establecido para el caso.					