

<b>Numero de la solicitud SIEC:</b>	<b>Numero Formulario Conexión</b>
<b>INFORMACION DE LA SOLICITUD (Espacio Usuario)</b>	
Ciudad	FECHA
	dd mm yyyy
Nombre del solicitante:	
Dirección	Municipio:

La Empresa de Energía de Boyaca EBSA, para dar tramite a su solicitud de Conexion efectuo la revision tecnica interna del predio de su propiedad, la cual no fue posible dar tramite por NO cumplir con los requisitos tecnicos establecidos en elCodigo Electrico Nacional Norma 2050 y Reglamento tecnico de instalaciones Electricas RETIE, se hace necesario adelantar las correcciones señaladas a continuacion:

- Identificar medidores
- Instalar barraje \_\_\_\_ instalar totalizador \_\_\_\_ identificar fases
- No cumple lo previsto disponibilidad
- Caja medidor anti fraude
- Instalar medidor en una sola caja con vista exterior
- Sunchar dicto de acometida
- Falta línea de continuidad
- Instalar tomar de GFCI en cocina y baño con línea a tierra diferente a continuidad
- Línea a tierra debe ser entubada minimo calibre 8 sin empalmes aplicar componentes, entubar varilla
- No cumple diseño eléctrico (planos)
- Debe tramitar y adjuntar certificado de conformidad RETIE
- Conducto acometida continuo, sin empalmes (cable concéntrico)
- No cumple consecuencias de colores
- Sin llaves reja con candado, dificultad para revisar
- Sin llaves reja con candado, dificultad para revisar
- Conectar caja de medidor y neutro a tierra
- No cumple declaración RETIE
- Documentación Incompleta
- Otros

OBSERVACIONES

\_\_\_\_\_  
 Revisor Terreno

\_\_\_\_\_  
 Firma del Cliente

Este documento y su contenido es propiedad intelectual de la Empresa de Energía de Boyaca S.A.ESP. - EBSA, se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización escrita, de acuerdo al proceso establecido para el caso.